

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében, Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 25. napján, 19.00 órakor** tartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:	Petőné Vizi Valéria	polgármester
	Faltuszné Szabó Nikoletta	alpolgármester
	Bódis Szilárd	képviselő
	Varga Zsolt	képviselő
	Leé Robby Michel	képviselő
	Szigeti Zsolt	képviselő
	Varga Józsefné	képviselő

Petőné Vizi Valéria polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületi tagjait a mai rendkívüli ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel teljes létszámban határozatképes. A meghívó 2 napirendi javaslattal került kiküldésre. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a kiküldött meghívó napirendi pontjait, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:

Péteri Község Önkormányzatának 21/2019. (II.25.) számú ÖKT határozata **a napirend elfogadásáról**

1.) Döntés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése – A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatás” című pályázaton való indulásról

2.) Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

1.) Döntés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése – A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatás” című pályázaton való indulásról

Petőné Vizi Valéria polgármester

A DPMV Zrt. megkereste az Önkormányzatot, hogy konzorcium keretében közösen induljunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése – A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatás” című pályázaton. A pályázat keretében egy új hálózati szivattyú kerülne beszerzésre bruttó 2.540.000, - Ft értékben. A pályázat 50 %-os támogatási intenzitású. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

1. Péteri Község Önkormányzata a DPMV Zrt-vel közösen támogatási kérelmet nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatásra vonatkozó pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).
2. A Képviselő-testület és a DPMV Zrt. a Pályázat keretében egy 1. db. hálózati szivattyú beszerzésére kíván támogatást igényelni. A beszerzendő hálózati szivattyú értéke bruttó 2.540.000.-Ft.
3. Az Önkormányzat a Pályázat benyújtására és megvalósítására konzorciumi megállapodást köt a DPMV Zrt-vel.
4. Az Önkormányzat a Pályázat megvalósításának saját forrását (1.270.000.-Ft-ot) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből finanszírozza, amennyiben az ehhez szükséges bevételek az ivóvíz közmű-rendszer bérleti díjából pénzügyileg rendezésre kerülnek.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozat szerinti konzorciumi megállapodás aláírására, illetve a Pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére.
határidő: 2019. február 28.

felelős: polgármester

Kérdezem, hogy van e észrevétel, módosító javaslat az elhangzott határozati javaslatához? Amennyiben nincs, aki elfogadja az elhangzott határozati javaslatot, kézfenn tartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Péteri Község Önkormányzatának 22/2019.(II.25.) sz. ÖKT határozata az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

1. Péteri Község Önkormányzata a DPMV Zrt-vel közösen támogatási kérelmet nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatásra vonatkozó pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).
2. A Képviselő-testület és a DPMV Zrt. a Pályázat keretében egy 1. db. hálózati szivattyú beszerzésére kíván támogatást igényelni. A beszerzendő hálózati szivattyú értéke bruttó 2.540.000.-Ft.
3. Az Önkormányzat a Pályázat benyújtására és megvalósítására konzorciumi megállapodást köt a DPMV Zrt-vel.
4. Az Önkormányzat a Pályázat megvalósításának saját forrását (1.270.000.-Ft-ot) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből finanszírozza, amennyiben az ehhez szükséges bevételek az ivóvíz közmű-rendszer bérleti díjából pénzügyileg rendezésre kerülnek.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozat szerinti konzorciumi megállapodás aláírására, illetve a Pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2019. február 28.

felelős: polgármester

2.) Egyebek

Petőné Vizi Valéria polgármester

Egyebek között nekem lenne még egy javaslatom. Az épülő új óvoda villamosenergia-ellátásának ügyében műszaki, gazdasági tájékoztatót kértünk az ELMŰ Hálózati Kft-től. Az ELMŰ által megküldött tájékoztató szerint az új óvoda tervezett villamosenergia igénye bruttó 2.077.974, - Ft összegbe kerül. Az összeg azért ilyen magas, mert az épület hőszivattyús fűtéssel fog rendelkezni, és terveink szerint napelemes rendszert is kapni fog. Az igény kielégítéséhez az ELMŰ-nek hálózathővívítést kell végrehajtania. Tekintettel arra, hogy az épület energiaigényét biztosítani kell, javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 2.077.974, - Ft összegért megrendeli az ELMŰ Hálózati Kft-től az építés alatt álló új óvoda (HRSZ: Péteri, belterület 569/11) villamosenergia csatlakozásnak kiépítését.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti csatlakozási díjat az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor a megfelelő soron tervezni fogja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg az ELMŰ Hálózati Kft-től az 1. pont szerinti ingatlan villamosenergia csatlakozásnak kiépítését.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerint megrendeléssel kapcsolatban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

határidő: 2019. február 28.

felelős: polgármester

Kérdezem, hogy van e észrevétel, módosító javaslat az elhangzott határozati javaslatához? Amennyiben nincs, aki elfogadja az elhangzott határozati javaslatot, kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

Péteri Község Önkormányzatának 23/2019.(II.25.) sz. ÖKT határozata az építés alatt álló új óvoda (HRSZ: Péteri, belterület 569/11) villamosenergia csatlakozásnak kiépítéséről

1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 2.077.974.-Ft. összegért megrendeli az ELMŰ Hálózati Kft-től az építés alatt álló új óvoda (HRSZ: Péteri, belterület 569/11) villamosenergia csatlakozásnak kiépítését.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti csatlakozási díjat az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor a megfelelő soron tervezni fogja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg az ELMŰ Hálózati Kft-től az 1. pont szerinti ingatlan villamosenergia csatlakozásnak kiépítését.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerint megrendeléssel kapcsolatban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

határidő: 2019. február 28.

felelős: polgármester

Petőné Vizi Valéria polgármester

Egyéb kérdése, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a Képviselő-testületnek, hogy rugalmasan meg tudtuk oldani ezt a mai rendkívüli ülést.

A Képviselő-testület ülését Petőné Vizi Valéria polgármester 19 óra 37 perckor bezárta.

Péteri, 2019. február 28.



Petőné Vizi Valéria
polgármester



Losonci László
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Készült Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 25. napján 19.00 órakor** megtartott rendkívüli ülésén.

Petőné Vizi Valéria polgármester

.....
Petőné Vizi Valéria

Faltuszné Szabó Nikoletta alpolgármester

.....
Faltuszné Szabó Nikoletta

Bódis Szilárd képviselő

.....
Bódis Szilárd

Leé Robby Michel képviselő

.....
Leé Robby Michel

Szigeti Zsolt képviselő

.....
Szigeti Zsolt

Varga Józsefné képviselő

.....
Varga Józsefné

Varga Zsolt képviselő

.....
Varga Zsolt

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK

Losonci László jegyző

.....

Danyi Dezsőné jegyzőkönyvvezető

.....

Udvardi Éva pénzügyi vezető

.....

Misányi Istvánné Szlovák Nemzetiségi Önk. elnöke

.....

Tóthné Mák Ildikó Német Nemzetiségi Önk. elnöke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Péteri Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.

Telefon: 06-29/314-069, Fax: 06-29/314-070

email: peteri@peteri.hu

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a szerint

Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2019. február 25-én (hétfő) 19.00 ÓRÁRA

összehívom,

mely ülésre ezúton tisztelettel

meghívom!

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácssterme
(2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.)

NAPIRENDI JAVASLAT:

- 1.) Döntés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése – A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatás” című pályázaton való indulásról**

Előterjesztő: Petőné Vizi Valéria polgármester

Írásbeli előterjesztés

2.) Egyebek

Péteri, 2019. február 22.



Petőné Vizi Valéria
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Műszaki gazdasági tájékoztató: MGT-11504/2019

Ügyszám: 605882988

Agócs Imre

EUROVILL KFT.

Péteri

Tölgyfa utca 16.
2209

ELMŰ Hálózati Kft.

Hálózat csatlakozási osztály

Iktatószám: HCSO\1009-01\2019

Kapcsolattartó: Váraljai Zoltán

Beosztás: szenior hálózat csatlakozási mérnök

Telefonszám: 06-1-238-1985

Fax: 06-1-238-2815

E-mail: csatlakozasio@elmu.hu

Levelezési cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511.

Tárgy: Péteri, 569/11 hrsz. Péteri Község Önkormányzata villamosenergia-ellátása

Tisztelt Ügyfelünk!

A tárgyban megnevezett ingatlan villamosenergia-ellátásának előzetes műszaki- gazdasági feltételeiről az alábbi tájékoztatást adjuk.

A villamosenergia-igény részletezése:

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény:

0 A

Igényelt teljesítmény:

1. csatlakozási pont

oktatási intézmény, 1 x (63 + 63 + 63) A, kisfeszültségű vételezésen

H tarifa, 1 x (32 + 32 + 32) A, kisfeszültségű vételezésen

A fenti cím energia ellátásának érdekében, - a kiindulási ponttól a csatlakozási pontig - közcélú hálózatépítést kell végrehajtani az alábbiak szerint.

Kiindulási pont (hálózatépítés kezdőpontja):

ÜLLŐ/Üllő jelű 20kV-os vonala, 34134 egyedi kulcsú vasoszlop

Kiindulási ponton, meglévő 20kV-os oszlopra egy új függőleges OK-t kell felszerelni.

Innen kb. 380m 20kV-os kábelt kell fektetni, a Zöldfa u. Hársfa u. sarkáig.

A Zöldfa utcai fronton, új BHTR allámást kell telepíteni, meglévő 0,4kV-os áramköröket be kell forgatni, kb. 20m 0,4kV-os kábelrel, az új állomásba.

Meglévő áramkörök átrendezése szükséges.

Fentiek elkészülte után, az igényelt teljesítmény, meglévő 0,4kV-os szabadvezetékes hálózatról, kb. 15m kábeles csatlakozóval kiszolgálható.

Mérést kérjük telekhatáron, vagy attól maximum 1 méteren belül kialakítani szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ajánlatunk keretében, a közcélú hálózat kiépítésével párhuzamosan, az Önöket ellátó elosztói tulajdonú csatlakozó berendezést csak abban az esetben tudjuk kiépíteni, amennyiben az Önök által létesítendő rendszerhasználói fogadót (csatlakozószelekrény vagy mérőszekrény) a munkaterület átadás kezdetéig a közösen elfogadott csatlakozási pontnak megfelelő helyen kiépítik. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az igényüket a csatlakozóvezeték létesítése érdekében újra be kell adni és jelentős átfutási idő hosszabbodás mellett annak folyamatát újra kell indítani.

Csatlakozási pont (tulajdoni határ):

Csatlakozó vezeték rendszerhasználó felőli végpontja/áramkötési pontja

Csatlakozás módja:

KIF elosztói tulajdonú kábeles csatlakozó

Hálózati leágazási pont:

Közterületen létesítendő kífeszültségű szabadvezeték hálózat tartóoszlopán lévő áramkötés

Alkalmazott áramütés elleni védelem:

TN - nullázás (KIF)

Az elosztói tulajdonú berendezés igénylő területén történő elhelyezéséhez szükség szerint vezetékJog, illetve használati jog jogutódokra is kiterjedő hatályú térítésmentes alapítása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges.

Műszaki gazdasági tájékoztató: MGT-11504/2019	Ügyszám: 605882988
---	--------------------

Csatlakozás díj:

Tájékoztatásul közöljük, hogy a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet értelmében a közcélú villamos hálózatra való csatlakozásért, vagy a meglévő teljesítményen felüli többlet igény esetén a csatlakozást igénylőnek csatlakozási díjat kell fizetni. A kiépült közcélú elosztóhálózat az elosztói engedélyes tulajdonába kerül.

A fizetendő csatlakozási díj összegét és a pénzügyi elszámolás feltételeit továbbá az energiaszolgáltatás megkezdéséhez szükséges beruházás lebonyolításának módját egyedi szerződés keretében kívánjuk rögzíteni az igénybejelentővel. Mivel a csatlakozási díj pénzeszköz átadásnak minősül, társaságunk a számviteli törvény alapján számlát csak a pénzügyi teljesítés után fog kiállítani.

A tájékoztatóban közölt díjak a tájékoztató kiadásának időpontjában hatályos mértékű ÁFA-t tartalmazzák.

1. csatlakozási pont

		Egységár	Tervezett mennyiség	10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet szerinti kedvezmény	Fizetendő díj
I.	Csatlakozási alapidj				565 200 Ft
	a KIF alapidj	3 600 Ft/A	285 A	128 A	565 200 Ft
II.	Közcélú vezeték díj				1 071 000 Ft
	b KÖF földkábel létesítés (VET 178/J alapján)	4 200 Ft/m	380 m	125 m	1 071 000 Ft
III.	Csatlakozóvezeték díj				0 Ft
	c Földkábeles csatlakozóvezeték	4 000 Ft/m	15 m	15 m	0 Ft
	Nettó csatlakozási díj (I. + II. + III.)				1 636 200 Ft
	Csatlakozási díj (bruttó)				2 077 974 Ft

Méréssel kapcsolatos előírások:

A jogszabályban és a vonatkozó szabályzatokban, szabványokban írtaknak megfelelő mérőhely kialakítása, illetve átalakítása a rendszerhasználó feladata. A mérőhelyet a csatlakozási ponton, kifesztésű földkábeles csatlakozás esetén az ingatlan közterületi határán, vagy attól mért egy méteren belül kell kialakítani. A mérőhely, a méretlen- és a mért fővezeték kialakítása során figyelembe kell venni a mindenkor hatályos jogszabályok, az elosztói üzletsabályzatok és a mértékadó MSZ 447:2009 szabvány előírásait.

Mérési tervet jóváhagyásra két példányban be kell nyújtani az ELMŰ Hálózati Kft. Pest régióközpontjába (levelezési cím: 1044 Budapest, Megyeri út 118.).

Nem kell terv kisfeszültségű fogyasztásmérés esetén, ha a rendszerhasználó a mérőhely kialakítását ajánlott szerelővel vagy regisztrált villanyszerelő vállalkozóval (továbbiakban villanyszerelő) végezteti, aki csatlakozási pontra telepített, igényelt teljesítményhez illesztett, villamosan méretezett, elszámolási módnak és tarifális igénynek megfelelő, és az elosztói engedélyes által elfogadott rendszerengedéllyel rendelkező tipizált fogyasztásmérő szekrényt alkalmaz. Ebben az esetben a villanyszerelő által készített 345. számú kivitelezői nyilatkozat pótolja a jóváhagyott kiviteli tervet.

Az ajánlott szerelők listája megtalálható az alábbi honlapon, ahol az ajánlott szerelők munkájának minőségét a szerelést követően értékelni is tudja:

<http://www.aramkapocs.hu>

A mérőhely kivitelezését követően a szerelési igazolást és nyilatkozatot közép- és nagyfeszültségű, vagy kisfeszültségű idősoros elszámolás esetén Hálózathasználati osztályunkra, míg profilos elszámolás esetén az illetékes ügyfélszolgálat részére kell eljuttatni. A szerelési igazolás megküldése feltétele a bekapcsolásnak.

Teljesítményigényük kiszolgálásának feltételei a következők:

- csatlakozási díj megfizetése
- mérési terv, vagy a tipizált mérőhelyhez kivitelezői nyilatkozat elosztói engedélyes általi elfogadása
- mérési terv szerinti fogyasztásmérő-hely-, illetve szükség szerint méretlen fővezeték kialakítása és készre jelzése a felhasználó által
- hálózat-csatlakozási szerződés megkötése ill. módosítása
- szükség esetén a villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés megkötése, illetve módosítása
- hálózathasználati szerződés megkötése ill. módosítása
- szükség esetén üzembehelyezési program készítése

Általános feltételek:

A térítésmentesen létesítendő hálózathosszal csökkentett hálózatbővítésnek a 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet alapján számított díjai terhelik a csatlakozást igénylőt, a létesítés bonyolítása Társaságunk feladata. A tényleges kivitelezés csak abban az esetben indul el, ha jelen ajánlatot elfogadva a kivitelezési munkát megrendelik és a csatlakozási díjat befizették.

A terület adottságai miatt vezetékjogi engedéllyel rendelkező kiviteli tervet kell készíttetni, mely engedélyeztetése során dönthető el a közterületek megléte, a megvalósíthatóság, a hálózatok nyomvonala, típusa. A tervező és kivitelező kiválasztás folyamatát társaságunk bonyolítja. A tervezőt és a kivitelezőt az ELMŰ Hálózati Kft. által meghirdetett és lebonyolított eljárás során minősített vállalkozók közül fogjuk kiválasztani.

Felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy jelen ajánlatunk a helyszíni felmérés alapján, becsült nyomvonalhosszak figyelembevételével készült. Pontos bekerülési összegről, valamint a konkrét műszaki tartalomról csak engedélyekkel rendelkező, jóváhagyott kiviteli terv birtokában tudunk nyilatkozni.

Tájékoztatónk elfogadása esetén a mellékelt "Nyilatkozat" megnevezésű nyomtatványt kitöltve, részünkre visszaküldeni szíveskedjen. Az írásbeli visszajelzést az ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat csatlakozási osztály levélcímére, (1393 Budapest 62. Pf. 511.) vagy elektronikus postafiókjába (csatlakozasio@elmu.hu) kérjük megküldeni.

A fizetendő csatlakozási díj összegét és a pénzügyi elszámolás feltételeit továbbá az energiaszolgáltatás megkezdéséhez szükséges beruházás lebonyolításának módját egyedi szerződés keretében kívánjuk rögzíteni az igénybejelentővel.

A közölt feltételek teljesítése esetén, amennyiben a csatlakozási díj megfizetésére irányuló szerződés és az abban foglaltak szerinti fizetés megtörténik, azt követően az igényelt teljesítmény szolgáltatására alkalmassá tett közcélú hálózaton az alábbi valószínűsíthető időintervallumok mellett állunk rendelkezésre:

Tervezés:	3 hónap
Engedélyeztetés:	3 hónap
Vezetékjogi engedély:	2 hónap
Kivitelezés:	3 hónap

Tájékoztatjuk Önöket hogy téli időszakban (november 15. és március 15. között) az illetékes Önkormányzat burkolatbontási tilalma miatt a fentebb részletezett munkák nem végezhetők el.

Amennyiben a jelen levelünkben megadott műszaki- és gazdasági feltételeket levelünk kézhezvételétől számított 2 héten belül írásban elfogadják, a fenti átfutási idők alapján a villamosenergia-vételezés feltételeinek megteremtését 2020. május hónapra vállaljuk. Ezen határidő meghosszabbodik az ELMŰ Hálózati Kft.-nek fel nem róható okokból bekövetkezett késedelemmel, így különösen a hatósági engedélyek, hozzájárulások megadásának késedelmével.

Más Rendszerhasználó vételezését befolyásoló, hálózati zavarokat okozó rendszerhasználói berendezés tervezett alkalmazása esetén a zavarok korlátozására és megelőzésére vonatkozó előírásokat az elosztói engedélyes üzletszabályzata, valamint az MSZ-EN 50160 szabvány tartalmazza. Az elosztói engedélyes üzletszabályzata elérhető honlapján:

<http://halozat.elmu.hu/jogszabalyok-szabalyzatok>

Jelen tájékoztatóban vállalt teljesítési határidő a közcélú hálózatfejlesztés megvalósításához szükséges határidő, mely nem tartalmazza a konkrét bekapcsolási folyamat további szükségleteit. A felhasználási hely bekapcsolásának feltétele, hogy a szerződés pénzügyileg is teljesüljön, azaz, arra csak akkor kerülhet sor, ha igénybejelentő szerződéses fizetési kötelezettségeinek (elszámolási különbözetet is beleértve) maradéktalanul eleget tett.

Műszaki gazdasági tájékoztató: MGT-11504/2019

Ügyszám: 605882988

Tárgyi energiaigény kiszolgálásának feltételeivel kapcsolatos személyes megbeszélésre munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között van mód a fenti elérhetőségeken történő előzetes időpont-egyeztetést követően.

A csatlakozási pont után következő, a Rendszerhasználói tulajdonba kerülő elmenő vezetékek, kábelek, berendezések kiépítése nem tárgya tájékoztatónknak.

Jelen tájékoztatónkban foglaltakat 3 hónapig tartjuk érvényben. A tájékoztatóban foglaltak az elfogadást követően egy évig érvényesek.

Budapest, 2019. február 19.

Üdvözlettel,


ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

Kiss András
hálózat csatlakozási
csoportvezető


Váraljai Zoltán
senior hálózat csatlakozási
mérnök

NYILATKOZAT

Tárgy: 2209 Péteri, hrsz: 569/11 villamosenergia-ellátására vonatkozó MGT-11504/2019 számú műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadása

A 605882988 ügyszámú tájékoztató levélben foglaltakat elfogadom, kérem a szerződéstervezetet részemre megküldeni szíveskedjenek.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom kézhezvételét követően, az ELMŰ Hálózati Kft. a részemre aláírásra megküldött Hálózat Létesítési Megállapodás megküldésével egyidejűleg intézkedik szükséges geodéziai/tervezési munkák megkezdéséről. Kijelentem, hogy amennyiben a Hálózat Létesítési Megállapodás a megrendelői érdekkörömben felmerült okból nem jön létre, a felmerült és igazolt geodézia/tervezési költségeket az ELMŰ Hálózati Kft. részére felhívására megtérítem.

Szerződő fél adatai			
Igénybejelentő neve:			
Címe:		Ir.szám:	
Születéskori neve:			
Születési helye, ideje:			
Anyja születéskori neve:			
Email cím:		Telefon:	
Adószáma (Adóazonosító száma):			
Cégjegyzék száma:			
Statisztikai azonosító száma:			
Számlavezető pénzintézet neve:			
Pénzintézet számlaszáma:			
Kapcsolattartó neve:		Beosztása:	
Kapcsolattartó címe:		Telefon:	
Kapcsolattartó email címe:		Fax:	
Fogyasztási hely megnevezése:			
Fogyasztási hely címe:	Péteri, hrsz: 569/11	Ir.szám:	2209

A műszaki-gazdasági tájékoztatónkban felsorolt dokumentációk szükségesek lehetnek a tervezés és az engedélyeztetés során. Annak érdekében, hogy energiaigényét mihamarabb kielégítsük, kérjük a felsorolt dokumentumokat szerezze be és kérésünkre bocsássa rendelkezésre.

Dátum:

.....
igénybejelentő aláírása

Tisztelt igénybejelentő: Kérjük ezt a mellékletet kitöltve és aláírva az ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat csatlakozási osztály levélcímére, (1393 Budapest 62. Pf. 511., HCSO kapcsolattartó: Váraljai Zoltán) vagy elektronikus fiókjába (csatlakozasio@elmu.hu) szíveskedjen postázni.
Telefax használata esetén a 06-1-238-2815 kapcsolási szám alkalmazható.